

國立政治大學建物暨空間設施安全自主檢核表

建物名稱：

112年2月16日修訂

檢查範圍	<input type="checkbox"/> 建築物內		樓層： F (每一樓層填寫一張)	
	<input type="checkbox"/> 建築物外開放空間		所在位置：	
檢查時間	年 月 日 時 分至		月 日 時 分	
檢查者 (建物空間管 理員)	單 位：		備 註	1. 第伍項哺(集)乳室由人事室、公企中心、社科院辦公室、產學營運暨創新育成總中心填報。 2. 第陸項運動設施及盥洗設施由體育室填報。 3. 第柒項學生入住宿舍性別友善調查由學務處住宿組填報。
	檢 查 人：			
	電 話：			
	主管簽章：			
壹、建物防墜安全檢核				
項 目	檢 查 結 果		註 記 事 項	
	合 格	不 合 格		
一、教室(辦公空間)窗戶				
1. 確認教室(辦公空間)對外的窗戶，無陽臺、露臺或緩衝空間			(例) 總數量： 合格數： (提供示意照片) 不合格數： (提供照片並於建物平面圖標示位置)	
2. 窗臺高度是否足夠安全： 基本：1-9F \geq 110cm；10F 以上 \geq 120cm				
3. 「四樓(含)以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品(花盆、課桌椅、櫃子、書架等)				
4. 「四樓(含)以上」建物窗臺高度未達150公分之橫拉窗，是否開啟會超過20公分				
5. 「四樓(含)以上」建物窗臺高度未達150公分之推射窗，是否開啟會超過20公分				
6. 窗戶符合上述條件(開啟會超過20公分)，是否已提出改善申請，加裝窗擋？				
二、陽(露)臺				
1. 女兒牆高度是否足夠安全(基本高度同窗戶，但建議120cm以上)				
2. 欄杆隔條是否過於容易攀爬(不宜為橫式、格式)				
3. 欄杆間隔是否超過20cm				

4. 欄杆底部與地面間隔是否高於15cm			
5. 「四樓(含)以上」建物地面是否放置可攀爬之物品(花盆、課桌椅、櫃子等)			
三、公共樓梯			
1. 樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過20cm			
2. 樓梯與樓梯間的縫隙是否超過30cm			
3. 梯間採光照明是否足夠			
4. 樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網或隱形鐵窗			
四、頂樓(非頂樓免填)			
1. 女兒牆高度是否足夠安全(建議140-150cm);如有定期上鎖,請於該項次補充說明)			
2. 低女兒牆是否有加裝高度防護設備(欄杆、強化玻璃、防護網或隱形鐵網),(如有定期上鎖,請於該項次補充說明)			
3. 女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備(如管路);(如有定期上鎖,請於該項次補充說明)			
4. 女兒牆是否設有警語或警示設備(如有定期上鎖,請於該項次補充說明)			
5. 頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有定期上鎖,可於該項次補充說明)			
6. 頂樓出入口或安全門是否有裝設監測設備(監視器、電子門禁感應器、警報系統等),請詳述說明;如有定期上鎖,請於該項次補充說明)			
7. 頂樓出入口或安全門進出是否裝設開啟警報並連接至警衛室(如有定期上鎖,請於該項次補充說明)			
8. 頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有定期上鎖,請於該項次補充說明)			
五、公共設施及空間			
1. 公共空間挑高處(大廳挑高、中			

庭挑高、天井等有三公尺以上高地落差之空間)是否有防護網			
2. 公共空間挑高處相鄰之平臺及窗戶是否有安全措施			
3. 公共設施及空間較陰暗或隱密之處，是否有妥善設置門禁管制			
六、學校管理(總務處、學安中心或身健中心依權責填寫)			
1. 學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備			
2. 管理或保全人員是否熟知緊急網路電話(警消等)			
3. 管理或保全人員是否受過緊急應變及自殺防治守門人訓練(學校辦理自殺守門人訓練課程時應納入校內保全人員共同參訓)			
4. 學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件			
5. 是否訂有緊急事件應變流程，供師生及保全人員參考			
貳、安全設施檢核			
項 目	檢 查 結 果		註 記 事 項
	合 格	不 合 格	
一、監視器			
1. 是否有增設需求			
2. 位置是否要調整			
3. 監視器是否正常運作			
二、求救系統 (※測試前請先通知警衛隊)			
1. 廁所緊急求救按鈕是否連結至校園安全資訊中心			
2. 緊急電話是否正常			
3. 安全走道緊急求救按鈕是否正常			
三、標示系統--指示燈 (戶外含反光鏡)			
1. 指示燈具設備是否有故障且尚未修復			
2. 建物方向指示燈、出口燈及緊急逃生出口燈等標示，設置不明確或增設需求			
3. 空間標示圖是否符合現況(含緊急逃生路線圖)			
四、照明設備、通風設備			
1. 所屬公共區域及大樓內是否有			

照明過亮或陰暗情形			
2. 走廊通道、樓梯及廁所是否有照明死角			
3. 所屬各區域是否因通風不良造成悶熱或異味			
4. 校園路燈(已編號標示)，是否有故障 未修或點亮時間不正常之情形			
五、門鎖、刷卡設備 (戶外含攔車柵欄)			
1. 公共區域及大樓內各門鎖、窗鎖、刷卡設備是否正常，且合宜適當			
2. 是否依規定設置集中鑰匙保管箱			
3. 大樓出入口備份鑰匙是否依規定送交駐警隊			
4. 各大樓機房鑰匙是否備份給營繕組			
六、樓梯、電梯、安全梯			
1. 樓梯、安全梯是否被堆放物品阻塞，影響逃生動線			
2. 電梯內是否違規張貼廣告			
3. 電梯內照明是否適當			
4. 電梯是否常常故障(敘述狀況)			
5. 安全梯 1F、頂樓出入口是否保持暢通			
6 其他：常常積水、潮濕			
七、走道(含殘障通道)、逃生動線、茶水間等公共空間			
1. 是否被挪為其他用途(交談桌等)			
2. 是否堆放櫃子、桌椅..造成動線不良			
3. 逃生門(出入口)平常即被上鎖，遇緊急狀況恐無法順利逃生			
4. 茶水間是否擺放過多電器設備，曾經跳電			
5. 飲水機清洗及更換濾心是否填寫日期			
6. 其他			
八、消防設備			
1. 滅火器是否過期			
2. 消防系統是否有異常			
3. 大樓出口及走廊是否有避難方向燈及出口指示燈是否正常			
參、一般設施檢核			

項 目	檢查結果		註 記 事 項
	合 格	不 合 格	
一、停車場 (含：行車坡道、路面、跳動路面；室內含地面材質)			
1. 停車場照明是否足夠			
2. 停車場避難指示是否清晰明確(含進出場顯示燈)			
3. 是否有管路滴水或地面積水情形			
4. 是否有環境死角情形			
5. 停車場是否堆放雜物(如腳踏車等)			
6. 其他，如：照明區域及時間設定、出入門禁管理			
7. 設置「孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位」與「女性優先使用」停車位格數(可增列) 停車場名稱：_____ 格數：_____			
二、空間視覺穿透性			
1. 樹木、圍牆、花架等是否會遮住視覺動線，影響人身安全(如：水泥或磚造圍牆、過高或過密的樹叢)			
2. 室內空間與動線配置不佳的建築內部，造成視覺阻礙			
3. 安全走道緊急求救按鈕是否正常			
三、其他 (含地面(板)、戶外空間；請指出正確位置)			
1. 校園空間是否發現有影響師生安全設計或設施			
2. 地面(板)、戶外空間是否容易因潮濕造成滑倒			
3. 地面(板)、戶外空間是否容易生長青苔造成滑倒			
4. 人行步道或車行道路柏油鋪面是否有陷或凸起(如道路鋪面是否適於行走)			
5. 是否有因地震造成龜裂(請指出正確位置及詳細描述)			
6. 其他			
肆、廁所設施檢核			
項 目	檢查結果		註 記 事 項
	合 格	不 合 格	
一、廁所設施改善建議			
1. 小便斗是否需增設隔板			
2. 入口是否有足夠隱私(如有掛布簾、隔板離地高度)			

3. 廁所是否設置緊急按鈕，緊急按鈕是否正常（測試前先向警衛室通報）			
4. 廁所門是內拉式或外推式(必填)；是否需改善			
5. 廁所位置是否過於偏遠			
6. 廁所置物空間或掛勾是否足夠			
7. 洗手間通風、照明是否需改善			
8. 是否有定期不定期反針孔檢查			

二、廁所數量調查

(一)女廁共 間/位置： 側(建物方位)

 座式馬桶數量 _____ 座	 蹲式馬桶數量 _____ 座
--	--

(二)男廁共 間/位置： 側(建物方位)

 小便斗數量 _____ 座	 座式馬桶數量 _____ 座	 蹲式馬桶數量 _____ 座
---	--	--

(三)獨立式無障礙廁所共 間/位置： 側(建物方位)

 座式馬桶數量 _____ 座	 蹲式馬桶數量 _____ 座
---	---

(四)集中型性別友善廁所共 間/位置： 側(建物方位)

(註：內部設有小便斗、蹲式馬桶、坐式馬桶等便器之隔間。廁所與隔間皆不限性別)

 有隔間小便斗數量 _____ 座	 無隔間小便斗數量 _____ 座
 座式馬桶數量 _____ 座	 蹲式馬桶數量 _____ 座

(五)並列型性別友善廁所共 間/位置： 側(建物方位)

(註：類似一整排流動廁所，每個隔間入口直接對外，不分性別)

 小便斗數量 _____ 座	 座式馬桶數量 _____ 座	 蹲式馬桶數量 _____ 座
---	--	--

(六)多功能性別友善廁所共 間/位置：

(註：內有坐式馬桶，或者是小便斗+馬桶，類似咖啡廳裡的不分性別單間廁所)

 小便斗數量 _____ 座	 座式馬桶數量 _____ 座	 蹲式馬桶數量 _____ 座
---	--	--

伍、哺(集)乳室(人事室、公企中心、社科院辦公室、產學營運暨創新育成總中心填報)

項 目	檢 查 結 果		註 記 事 項
	合 格	不 合 格	
1. 設置哺(集)乳室供教職員工生使用			

<p>2. 哺（集）乳室設施</p> <p><input type="checkbox"/>靠背椅<input type="checkbox"/>桌子<input type="checkbox"/>電源插座</p> <p><input type="checkbox"/>母乳儲存專用冰箱<input type="checkbox"/>洗手設施</p> <p><input type="checkbox"/>飲水機（含冷熱水）<input type="checkbox"/>有蓋垃圾桶<input type="checkbox"/>奶瓶消毒設施 <input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>—</p> <p>3. 設置環境及管理維護</p> <p><input type="checkbox"/>有清楚的標示</p> <p><input type="checkbox"/>具隱密性（如：使用中，門可上鎖…）</p> <p><input type="checkbox"/>有安全性措施（如：警鈴、呼叫器…）</p> <p><input type="checkbox"/>訂定哺（集）乳室使用規範（如：開放時間、使用規則…）</p> <p><input type="checkbox"/>專人管理（如：保管鑰匙…）</p> <p><input type="checkbox"/>定期維護（如：維護紀錄…）</p> <p><input type="checkbox"/>管制人員進出方式：</p>			
---	--	--	--

陸、運動設施及盥洗設施(體育室填報)

項 目	檢 查 結 果		註 記 事 項
	合 格	不 合 格	
<p>1. <input type="checkbox"/>設置友善女性運動空間 體育空間名稱：_____數目：_____</p> <p>2. <input type="checkbox"/>設置性別友善（不分性別）淋浴間或更衣室 體育空間名稱：_____數目：_____</p> <p>3. 女性可以使用的設施設備是否足夠</p> <p>4. 是否設有女性優先使用區。</p>			

柒、學生入住宿舍性別友善調查(學務處住宿組填報)

項 目	檢 查 結 果		註 記 事 項
	合 格	不 合 格	
<p>1. <input type="checkbox"/>設置本校學生入住宿舍性別友善處理原則</p> <p>2. 宿舍型態數目(棟數、房數、床位數)</p> <p><input type="checkbox"/>男宿「同棟限單一性別」_____</p> <p><input type="checkbox"/>女宿「同棟限單一性別」_____</p> <p><input type="checkbox"/>不同性別者同層分區（有性別友善衛浴設施）_____</p> <p><input type="checkbox"/>不同性別者同層分區（無性別友善衛浴設施）_____</p>			

<input type="checkbox"/> 不同性別者同層分房			
<input type="checkbox"/> 彈性房、友善房____			

備註：一、檢查結果應依項次彙整總表（含佐證照片）。

二、檢查缺失需另提送改善清單（含位置、照片）。

三、不合格之註記，以最近空間代號或標示於樓層平面圖對應位置說明。

四、可參考行政大樓檢查案例資料（本案為統整全校建物安全檢查，需更為精準以供查閱）。